



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

LI_2/1/TW/16

Szczecinek 22.03.2016r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku działając na podstawie §7 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie odpowiada na pytania oferenta.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dużo mniej awaryjnych napędów pneumatycznych w zamian za awaryjne napędy elektryczne na armaturze filtrów oraz rurociągach technologicznych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający **nie** dopuszcza stosowania napędów pneumatycznych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji technologicznych (wewnątrz pomieszczenia SUW) z tworzywa sztucznego tj. PCV-U łączonego metodą klejenia, PCV-U jest wytrzymałe, trwałe mechanicznie i odporne chemicznie, PCV-U jest obecnie często stosowane w różnego typu instalacjach od instalacji i niewielkich hydroforni dla wody pitnej po instalacje przemysłowe. Rurociągi PCV-U oraz wszystkie materiały pomocnicze (m.in. kształtki, kleje) posiadają atesty PZH do stosowania do wody pitnej.

Odpowiedź 2:

Zamawiający **nie** dopuszcza wykonania instalacji technologicznych (wewnątrz pomieszczenia SUW) z tworzywa sztucznego tj. PCV-U.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Beata Pszczola-Bryńska

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł