



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33  
www.pwik.szczecinek.pl

LI\_6/18/TEK/17

Szczecinek 16.06.2017r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

#### Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Turowo-Szczecinek”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku działając na podstawie §7 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie odpowiada na pytania oferenta:

#### Pytanie 1:

- W Projekcie Wykonawczym zamieszczono schemat pompowni sanitarnej wraz z opisem „Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002”.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompowni, dla których nie została wystawiona deklaracja właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 12050-1:2002, a zostaną wystawione odpowiednie deklaracje dla poszczególnych elementów (m.in. korpus, zawory, zasuw, pompy)?

#### Odpowiedź 1:

Zgodnie z dokumentacją techniczną zaprojektowana pompownia ścieków, jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z normą PN-EN 12050-1:2002.

PREZES Zarządu

Andrzej Wdowiak

16.06.17

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374  
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 98 238 400,00 zł

