



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

LI_3/15/TO/18

Szczecinek, dnia 27.06.2018r.

Wykonawcy Ubiegający się o Zamówienie

Dotyczy zadania pn.: Część II: Dobór, dostawa, montaż systemu oczyszczania wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Szczecinku

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku działając na podstawie §9 pkt. 4 Regulaminu PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Dot. par. 2 pkt 7 – czy termin usunięcia usterki może być wydłużony do 30 dni, natomiast czas reakcji na zgłoszenie usterki pozostałby 14 lub 10 dni?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie nr 2

Dot. par.6 pkt 1.1.2 – czy może być wprowadzone górne ograniczenie, tzn. „ „ale nie więcej niż 5 lub 10 % wynagrodzenia umownego brutto”?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie nr 3

Dot. par.6 pkt 3 – czy ostatnie zdanie można wykreślić? Jeśli nie, to jak należy je rozumieć? Proszę podać przykłady.

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z SIWZ.

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części II

Było:

§ 6. Pkt. C

Dla części II

Wykaz wykonanych co najmniej 2 instalacji urządzeń podczyszczających wody technologiczne o parametrach i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów/referencji potwierdzających, że instalacje zostały wykonane należycie.

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 98 238 400,00 zł



Handwritten signature



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

Jest:

Dla części II

Wykaz wykonanych co najmniej 2 instalacji odpowiadających parametrami mającymi wpływ na skuteczność filtracji i trwałość, jak np.: wydajność, wielkość filtrowanych cząstek, powierzchnia filtracji lub równoważny parametr, zastosowany materiał etc. urządzeniom proponowanym w postępowaniu. Jeśli chodzi o ich indywidualne dostosowanie urządzeń do Zamawiającego wynikających z wymagań indywidualnych jak powierzchnia zabudowy, sposób sterowania etc - urządzenia nie muszą być identyczne.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU

Beata Pszczoła-Bryńska

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 98 238 400,00 zł



Autent